ПРОТОКОЛ № 271
дослідження питної води

Дата відбору проб 8 липня 2019 р.
Місце відбору проб *0*
Мета відбору

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА №327/о
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 р. №160

		Запах, бали при 20	Смак та присмак, бали	Кольоровість, градуси	Каламутність, мг/дм	pH	Окисність, мг/дм	Азот аміака, мг/дм	Азот нітритів , мг/дм	Азот нітратів, мг/дм	Залізо, мг/дм	Хлориди, мг/дм	Сульфатин, мг/дм	Жорсткість загальна	МАФАМ	Загальні коліфо	E.colli	Ентерококи
1	Сан Сіті	3	0	75	2,68	8,23	2,88	0,54	0,22	37,83	0,47	28,36	23,17	3,05	54	н.в	н.в	н.в
2	Озеро	1	0	7,5	0,61	7,24	2,64	0,33	0,03	26,70	0,18	65,23	38,27	4,25	42	н.в	н.в	н.в
	Норма свердловини	2	2	20	2,60	6,5-8,5	5,00	0,50	0,5	50,00	0,20	250,00	250,00	7	100,00	не доп.	не доп.	не доп.
	Норма водойма	3	3			6,5-8,5	5,00	2,00	3,30	45,00	0,30	350,00	500,00	10				